



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATINI

Fone/Fax: (53) 3257-2764

Fones: (53) 3257-2584 - 3257-1576 - 3257-2009 - 3257-1260 - 3257-1395

e-mail: camara@camarapiratini.rs.gov.br

www.camarapiratini.rs.gov.br

REQUERIMENTO:

ASSUNTO: ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais, requer que, após tramitação regimental seja encaminhada correspondência ao:

Exmº Sr.
Vitor Ivan Gonçalves
Prefeito Municipal
N/C

Vimos através deste, solicitar a Vossa Excelência que interceda junto ao Gerente Regional Senhor Alexandre Ávila Madruga e ao Diretor Presidente da CEEE Senhor Urbano Schmitt, que prorrogue o prazo para 180 dias a contar desta data referente a notificação recebida em nome de Leonardo Ezequiel Rauber, instalação nº 44925956, a qual foi solicitado um disjuntor geral de 450 amperes, onde a empresa Pinussul Comercial de Madeiras LTDA-EPP com sede no Barroão no 4º subdistrito de Piratini emprega em torno de 60 funcionários direto e devido a situação financeira do Polo Madereiro o prazo estabelecido pela notificação não poderá ser cumprida, o que impactaria na economia do município e em seu quadro de funcionários.

Em anexo o pedido de prorrogação da empresa

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores

Piratini, 29 de abril de 2019.

COMISSÃO EM DEFESA DO POLO MADEREIRO

VER. PRESIDENTE

MANOEL RODRIGUES

REGISTRADO

Em 29/04/19

Jimmy Carter Porto Gonçalves
SECRETÁRIO

APROVADO

Em 29/04/19

Altino Alexis Reyes de Matos
SUPLENTE





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATINI

Fone/Fax: (53) 3257-2764

Fones: (53) 3257-2584 - 3257-1576 - 3257-2009 - 3257-1260 - 3257-1395

e-mail: camara@camarapiratini.rs.gov.br

www.camarapiratini.rs.gov.br

REQUERIMENTO:

ASSUNTO: ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.

O Vereador signatário e Presidente da Comissão em Defesa do Polo Madeireiro, no uso de suas atribuições legais, requerem que, após tramitação regimental seja encaminhada correspondência ao:

Exmº Sr. Urbano Schmitt
Diretor Presidente da CEEE

Vimos através deste, solicitar que prorogue o prazo para 180 dias a contar desta data referente a notificação recebida em nome de Leonardo Ezequiel Rauber, instalação nº 44925956, a qual foi solicitado um disjuntor geral de 450 amperes, onde a empresa Pinussul Comercial de Madeiras LTDA-EPP com sede no Barrocão no 4º subdistrito de Piratini emprega em torno de 60 funcionários direto e devido a situação financeira do Polo Madeireiro o prazo estabelecido pela notificação não poderá ser cumprida, o que impactaria na economia do município e em seu quadro de funcionários.

Em anexo o pedido de prorrogação da empresa

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores

Piratini, 29 de abril de 2019.

COMISSÃO EM DEFESA DO POLO MADEIREIRO

VER. PRESIDENTE

Manoel Rodrigues
MANOEL RODRIGUES

REGISTRADO

Em 29/04/19

Jeremy Carter Porto Gonçalves
Jeremy Carter Porto Gonçalves
VEREADOR

APROVADO

Em 29/04/19

Altino Alexis Reyes de M...
Altino Alexis Reyes de M...
PRESIDENTE

Rua Bento Gonçalves, 116 Centro
"Não às drogas, sim à vida"

Conheça Piratini, primeira e última Capital da República Riograndense e Terra Natal de Barbosa Lessa.



ef.


prorrogação de prazo.

PINUSSUL COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA-EPP, empresa com sede na Barra do Barroco s/n, Quarto Distrito de Piratini RS, neste ato representada por seu sócio AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Piratini RS, inscrito no CPF: 670.436.580-04, e portador da carteira de identidade nº 4049204326, vem por meio deste requerer a prorrogação do prazo para 30 (cento e oitenta dias) a contar desta data, referente a notificação recebida em nome de LEONARDO EZEQUIEL RAUBER, instalação nº 44925956, onde está sendo solicitada a troca de disjuntor geral para 450 amperes, tendo em vista que a empresa a presente data não possui condições de efetuar tal solicitação devido há dificuldades financeiras na qual vem atravessando e vem alegar que caso seja suspenso o funcionamento da empresa decorrente deste problema precisará rescindir com seu quadro de funcionários, que atualmente são de 60 colaboradores, o que impactaria na economia do município que é de pequeno porte e mediante há crise que vem enfrentando conta com a empresa a qual faz parte do polo madeireiro do município para melhor distribuição de renda.

Certos de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Atenciosamente,

Piratini-RS 25 de Abril de 2019.



AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA

SÓCIO

Comunicamos que, nesta data, inspecionamos sua instalação e constatamos irregularidades que deverão ser resolvidas através das seguintes providências no prazo estabelecido:

Código	Providências	Código	Providências e prazo
Poste de entrada		Medição	
18	Substituir por poste com altura adequada	1	Regularizar deslocamento da medição não autorizada
19	Substituir poste posto em mau estado	2	Deslocar medição para local adequado
20	Retirar poste fora de uso	3	Providenciar furo excessivo à medição
Isolador de ancoragem do ramal de ligação		Carga não autorizada	
21	Ajustar furo isolador	4	Desligar aparelho de entrada não autorizado
22	Substituir isolador	5	Regularizar aumento de carga não autorizado
23	Adequar altura do isolador	6	Providenciar inspeção de redução de conteúdo de arranque para motor
Eletroduto		Situação dos Locais - CP e CED	
24	Substituir eletroduto do ramal de entrada	7	Exibir nota vinculada à revisão (autorização de custo administrativo no contrato)
25	Substituir eletroduto do circuito alimentador	8	CP encerrada desautorizada sem documentação
26	Substituir eletroduto do aterramento	9	CED encerrada desautorizada sem documentação
Caixa/painel de medição		Outras irregularidades	
27	Substituir caixa na caixa de medição	10	Suspender fornecimento de energia elétrica a terceiros
28	Colocar tela de proteção na caixa de medição	11	Retirar bens/equipamentos do compartimento de medição
29	Colocar fechadura padrão na caixa de medição	12	Corrigir as irregularidades descritas no campo observações
30	Reformar painel em mau estado de conservação	13	Colocar iluminação na subestação/painel de medição
31	Colocar fechadura padrão no painel de medição	14	Resolver a falta de condições técnicas e/ou de segurança
32	Substituir caixa de medição	15	Desconectar o eletroduto do ramal de entrada
33	Preparar nova entrada conforme Padrão CEEE-D	16	Corrigir defeito interno descrito no campo observações
Ramal		Prazo para regularização	
34	Substituir ramal de entrada	17	Imediato
35	Instalar 45-11 para fixação do ramal	18	5 dias corridos a partir da visita
36	Instalar isolador para fixação do ramal	19	10 dias corridos a partir da visita
Proteção		20	30 dias corridos a partir da visita
37	Instalar disjuntor de 3 x 30 Amperes	21	90 dias corridos a partir da visita
38	Instalar disjuntor de 3 x 40 Amperes	Prazo para comparecimento no CEEE-D	
39	Instalar disjuntor de 3 x 50 Amperes	22	3 dias corridos a partir da visita
40	Instalar disjuntor de 3 x 70 Amperes	23	10 dias corridos a partir da visita
41	Instalar disjuntor de 3 x 100 Amperes	Documentos para CEEE-D	
42	Instalar disjuntor de 3 x 125 Amperes	24	Apresentar contrato de locação ou de compra/venda
43	Instalar disjuntor de 3 x 150 Amperes	25	Apresentar contrato social
44	Instalar disjuntor de 3 x 175 Amperes	26	Outro descrito no campo observações
45	Instalar disjuntor de 3 x 200 Amperes	Projeto	
46	Instalar disjuntor de 3 x 250 Amperes	27	Apresentar projeto do painel/subestação
47	Preparar novo aterramento conforme Padrão CEEE-D	28	Apresentar documento de responsabilidade técnica

T. Boca do Disjuntor Geral para 450 Amperes, pois o disjuntor que está instalado é de 450 Amperes mas esta é permitida corrente de 600 Amperes. REPARA CARGA, SUSP. A CARGA PÓS 121 AN

Colocamos suas providências para regularização (ou) bens) eletroinstalada. Caso não tome a regularização no prazo estabelecido, iniciamos automaticamente o fornecimento de energia elétrica em atendimento à legislação vigente. Agradecemos para comunicar que a CEEE Distribuição fica isenta por prejuízo de qualquer natureza sua verita e tomar em razão de falta de condições técnicas, irregularidades técnicas, aparelhos, bem como deverá ser responsável por eventual danos totais equipamentos (s) de medição e rede (s) instalada de distribuição.

Nome legível do acompanhante		Assinatura	
RG ou CPF		Parentesco ou afinidade	
Consumo de energia (valorizado)	Nº caixa de costura	Nº caixa de medição	Classe elétrica
			Por baixo da porta
Assinatura (nome legível)		Assinatura	
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	
Métricas		Métricas	
25346		25346	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATINI

Fone/Fax: (53) 3257-2764
Fones: (53) 3257-2584 - 3257-1576 - 3257-2009 - 3257-1260 - 3257-1395
e-mail: camara@camarapiratini.rs.gov.br
www.camarapiratini.rs.gov.br

REQUERIMENTO:

ASSUNTO: ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.

O Vereador signatário e Presidente da Comissão em Defesa do Polo Madeireiro, no uso de suas atribuições legais, requerem que, após tramitação regimental seja encaminhada correspondência ao:

Ilmo. Sr. Alexande Ávila Madruga
Gerente Regional da CEEE

Vimos através deste, solicitar que prorogue o prazo para 180 dias a contar desta data referente a notificação recebida em nome de Leonardo Ezequiel Rauber, instalação nº 44925956, a qual foi solicitado um disjuntor geral de 450 amperes, onde a empresa Pinussul Comercial de Madeiras LTDA-EPP com sede no Barroirão no 4º subdistrito de Piratini emprega em torno de 60 funcionários direto e devido a situação financeira do Polo Madeireiro o prazo estabelecido pela notificação não poderá ser cumprida, o que impactaria na economia do município e em seu quadro de funcionários.

Em anexo o pedido de prorrogação da empresa

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores

Piratini, 29 de abril de 2019.

COMISSÃO EM DEFESA DO POLO MADEIREIRO

VER. PRESIDENTE

Milmi
MANOEL RODRIGUES

REGISTRADO

Em 29/04/19

Jimmy Carter, Porto Gonçalves

APROVADO

Em 29/04/19

Altino Alexs Reyes de Matos
PRESIDENTE

Rua Bento Gonçalves, 116 Centro - CEP: 98490-000
"Não às drogas, sim à vida"

Conheça Piratini, primeira e última Capital da República Riograndense e Terra Natal de Barbosa Lessa.



Ref.


Prorrogação de prazo.

PINUSSUL COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA-EPP, empresa com sede na Serra do Barroco s/n, Quarto Distrito de Piratini RS, neste ato representada por seu sócio AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Piratini RS, inscrito no CPF: 670.436.580-04, e portador da carteira de identidade nº 4049204326, vem por meio deste requerer a prorrogação do prazo para 180 (cento e oitenta dias) a contar desta data, referente a notificação recebida em nome de LEONARDO EZEQUIEL RAUBER, instalação nº 44925956, onde está sendo solicitado a troca de disjuntor geral para 450 amperes, tendo em vista que a empresa na presente data não possui condições de efetuar tal solicitação devido há dificuldades financeiras na qual vem atravessando e vem alegar que caso seja suspenso o funcionamento da empresa decorrente deste problema precisará rescindir com seu quadro de funcionários, que atualmente são de 60 colaboradores, o que impactaria na economia do município que é de pequeno porte e mediante há crise que vem enfrentando conta com a empresa a qual faz parte do polo madeireiro do município para melhor distribuição de renda.

Certos de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Atenciosamente,

Piratini-RS 25 de Abril de 2019.



AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA

SÓCIO

EST. CARRO ABUND 1086

LEONARDO FERREIRA RAUBER

34156478

Constatando que, nesta data, inspecionamos sua instalação e constatamos irregularidade(s) que deve(m) ser resolvida(s) através da(s) seguinte(s) providência(s) no prazo estabelecido:

Código	Providência	Código	Providência e prazo
Faixa de entrada		Medição	
01	Substituir por poste com altura adequada	01	Regularizar dimensionamento da medição não autorizado
02	Substituir poste fraco em mau estado	02	Dedicar medição para local adequado
03	Retirar poste fora de uso	03	Providenciar livre acesso à medição
Isolador de ancoragem do ramal de fixação		Carga não autorizada	
04	Ajustar isolador	04	Deixar sobrelhe de sobrelhe não autorizado
05	Substituir isolador	05	Regularizar aumento de carga não autorizado
06	Adequar altura do isolador	06	Providenciar dispositivo de redução de corrente de arranque para motor
Eletroduto		Situação dos Leões - CP e OED	
07	Substituir eletroduto do ramal de entrada	07	Encargos exigidos à revisão (preço) de quem não tem autorização de obra
08	Substituir eletroduto do circuito alimentador	08	CP em situação desautorizada sem irregularidade
09	Substituir eletroduto do abastecimento	09	OED empregada desautorizada sem irregularidade
Caixa-painel de Medição		Outras irregularidades	
10	Substituir vidro na caixa de medição	10	Suspender fornecimento de energia elétrica a terceiros
11	Colocar trave de proteção na caixa de medição	11	Retirar bens/equipamentos do compartimento de medição
12	Colocar fechadura padrão na caixa de medição	12	Corrigir as irregularidades descritas no campo observações
13	Reformar painel em mau estado de conservação	13	Colocar iluminação na subestação/painel de medição
14	Colocar fechadura padrão no painel de medição	14	Resolver a falta de condições técnicas e/ou de segurança
15	Substituir caixa de medição	15	Desconectar o eletroduto do ramal de entrada
16	Preparar nova entrada conforme Padrão CEET-D	16	Corrigir defeito interno descrito no campo observações
Ramal		Prazo para regularização	
17	Substituir ramal de entrada	17	Imediato
18	Instalar A5-11 para fixação do ramal	18	5 dias corridos a partir da visita
19	Instalar isolador para fixação do ramal	19	15 dias corridos a partir da visita
Proteção		20	30 dias corridos a partir da visita
20	Instalar disjuntor de 3 x 30 Amperes	20	90 dias corridos a partir da visita
21	Instalar disjuntor de 3 x 40 Amperes	Prazo para comparecimento no CEET-D	
22	Instalar disjuntor de 3 x 50 Amperes	21	3 dias corridos a partir da visita
23	Instalar disjuntor de 3 x 70 Amperes	22	15 dias corridos a partir da visita
24	Instalar disjuntor de 3 x 100 Amperes	Documentos para CEET-D	
25	Instalar disjuntor de 3 x 125 Amperes	23	Apresentar contrato de locação ou de compra/venda
26	Instalar disjuntor de 3 x 150 Amperes	24	Apresentar contrato social
27	Instalar disjuntor de 3 x 175 Amperes	25	Dado descrito no campo observações
28	Instalar disjuntor de 3 x 200 Amperes	Finalizar	
29	Instalar disjuntor de 3 x 250 Amperes	26	Apresentar projeto do painel/subestação
30	Preparar nova alimentação conforme Padrão CEET-D	27	Apresentar documento de responsabilidade técnica

Trocado o disjuntor geral para 450 Amperes pois o disjuntor que está instalado é de 450 Amperes mas esta é permitida. Calcular carga, susar a carga para 171 Amperes.

Disponibilize suas providências para regularização desta bens/equipamentos. Caso não ocorra a regularização no prazo estabelecido estabelecerá o tratamento de energia elétrica em emergência à aplicação vigente. Aproveite-se para comunicar ao CEET Distribuição sua licença por qualquer natureza que venha a emitir em razão da falta de energia elétrica irregularidade(s) técnica(s) apontada(s), bem como deverá ser responsável por eventual dano(s) decorrente(s) de medição e/ou rede(s) de distribuição.

Nome legível do acompanhante: _____ Assinatura: _____

RG ou CPF: _____ Patente/emprego ou atividade: _____

Documento de identificação: _____ Na casa de obra: _____ Na casa de medição: _____ Com visitas: _____ Por baixo da porta: _____

Assinatura: _____ Assinatura: _____ Mensagem: 25316



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIRATINI

Fone/Fax: (53) 3257-2764
Fones: (53) 3257-2584 - 3257-1576 - 3257-2009 - 3257-1260 - 3257-1395
e-mail: camara@camarapiratini.rs.gov.br
www.camarapiratini.rs.gov.br

REQUERIMENTO:

ASSUNTO: ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA.

O Vereador signatário e Presidente da Comissão em Defesa do Polo Madeireiro, no uso de suas atribuições legais, requerem que, após tramitação regimental seja encaminhada correspondência ao:

Ilmo. Sr. Antonio Balbino
Gerente do Escritório da Unidade da CEEE de
Piratini
N/C

Vimos através deste, solicitar que prorogue o prazo para 180 dias a contar desta data referente a notificação recebida em nome de Leonardo Ezequiel Rauber, instalação nº 44925956, a qual foi solicitado um disjuntor geral de 450 amperes, onde a empresa Pinussul Comercial de Madeiras LTDA-EPP com sede no Barrocão no 4º subdistrito de Piratini emprega em torno de 60 funcionários direto e devido a situação financeira do Polo Madeireiro o prazo estabelecido pela notificação não poderá ser cumprida, o que impactaria na economia do município e em seu quadro de funcionários.

Em anexo o pedido de prorrogação da empresa

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores

Piratini, 29 de abril de 2019.

COMISSÃO EM DEFESA DO POLO MADEIREIRO

VER. PRESIDENTE

Manoel
MANOEL RODRIGUES

REGISTRADO
Manoel
29/04/19

Rua Bento Gonçalves, 116 Centro Cep: 96490-000
"Não às drogas, sim à vida"
Conheça Piratini, primeira e última Capital da República
Jimmy Carter Porto Gonçalves e Barbosa Lessa.

SECRETÁRIO

APROVADO
Em 29/04/19
Altino Alexis Reyes
PRESIDENTE



et.

prorrogação de prazo.

PINUSSUL COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA-EPP, empresa com sede na Barra do Barroco s/n, Quarto Distrito de Piratini RS, neste ato representada por seu sócio AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Piratini RS, inscrito no CPF: 670.436.580-04, e portador da carteira de identidade nº 4049204326, vem por meio deste requerer a prorrogação do prazo para 30 (cento e oitenta dias) a contar desta data, referente a notificação recebida em nome de LEONARDO EZEQUIEL RAUBER, instalação nº 44925956, onde está sendo solicitado a troca de disjuntor geral para 450 amperes, tendo em vista que a empresa a presente data não possui condições de efetuar tal solicitação devido há dificuldades financeiras na qual vem atravessando e vem alegar que caso seja suspenso o funcionamento da empresa decorrente deste problema precisará rescindir com seu quadro de funcionários, que atualmente são de 60 colaboradores, o que impactaria na economia do município que é de pequeno porte e mediante há crise que vem enfrentando conta com a empresa a qual faz parte do polo madeireiro do município para melhor distribuição de renda.

Certos de sua compreensão, aguardo deferimento do pedido.

Atenciosamente,

Piratini-RS 25 de Abril de 2019.

Airton Rivelino M da Rosa

AIRTON RIVELINO MACHADO DA ROSA

SÓCIO

Condições que devem ser respeitadas na instalação e funcionamento. Regulando-se, em todos os pontos, os dados de projeto e os dados de fabricação.

Posto de entrada		Medição	
<input type="checkbox"/>	Substituição do posto de medição	<input type="checkbox"/>	Regulação da carga em relação à capacidade
<input type="checkbox"/>	Substituição do posto de medição	<input type="checkbox"/>	Deslocamento para outro ponto
<input type="checkbox"/>	Reparação do posto de medição	<input type="checkbox"/>	Procedimento em emergências
Isolador de ancoragem do ramal de ligação		Correção não autorizada	
<input type="checkbox"/>	Auxílio fixo superior	<input type="checkbox"/>	Alteração de pontos de conexão
<input type="checkbox"/>	Eletrodo isolador	<input checked="" type="checkbox"/>	Regulação da carga em relação à capacidade
<input type="checkbox"/>	Adaptação de fixação do isolador	<input type="checkbox"/>	Procedimento em emergências de conexão de corrente de choque para outros
Eletrodos		Situação dos Lances - CP e CED	
<input type="checkbox"/>	Substituição eletrodos de conexão	<input type="checkbox"/>	Encargos próprios e revisão de obra de caráter administrativo
<input type="checkbox"/>	Substituição eletrodos de conexão	<input type="checkbox"/>	CP encoberta desastrosamente por irregularidade
<input type="checkbox"/>	Substituição eletrodos de conexão	<input type="checkbox"/>	CED encoberta desastrosamente por irregularidade
Características de Medição		Outras irregularidades	
<input type="checkbox"/>	Substituição na caixa de medição	<input type="checkbox"/>	Suspensão formalmente da obra e entrega à empresa
<input type="checkbox"/>	Classe de medição na caixa de medição	<input type="checkbox"/>	Retorno sem o pagamento do valor devido de medição
<input type="checkbox"/>	Classe de medição na caixa de medição	<input checked="" type="checkbox"/>	Comprovação de irregularidade de medição no campo de ligação
<input type="checkbox"/>	Reforma para melhor estado de conservação	<input type="checkbox"/>	Classe de medição na subestação antes da medição
<input type="checkbox"/>	Classe de medição na caixa de medição	<input type="checkbox"/>	Resposta sobre as condições técnicas e de segurança
<input type="checkbox"/>	Classe de medição na caixa de medição	<input type="checkbox"/>	Desatualização de dados de medição
<input type="checkbox"/>	Resposta sobre a adaptação conforme Padrão CEEE-D	<input type="checkbox"/>	Umidade defeituosa devido ao não cuidado observados
Ramal		Prazo para regularização	
<input type="checkbox"/>	Substituição de ramal de entrada	<input checked="" type="checkbox"/>	Imediata
<input type="checkbox"/>	Resposta sobre a ligação do ramal	<input type="checkbox"/>	5 dias corridos a partir da vista
<input type="checkbox"/>	Resposta sobre a ligação do ramal	<input type="checkbox"/>	10 dias corridos a partir da vista
Proteção		<input type="checkbox"/>	15 dias corridos a partir da vista
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	30 dias corridos a partir da vista
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	Prazo para comparecimento na CEEE-D	
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	3 dias corridos a partir da vista
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	10 dias corridos a partir da vista
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	Documentos para CEEE-D	
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	Apresentar contrato de locação ou de compra venda
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	Apresentar contrato social
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	Outro documento de acordo observações
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	Projeto	
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	Apresentar projeto de campo/substituição
<input type="checkbox"/>	Instalar disjuntor de	<input type="checkbox"/>	Apresentar documento de responsabilidade técnica

Trocar o disjuntor geral para 450 Amperes pois o disjuntor que está instalado é de 450 Amperes mas esta permitindo correntes de + 600 Amperes. REQUERER CARGA SUBJETA A TENSÃO DE 138 KV

Condições que devem ser respeitadas para regularização: ...

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Motivo: 25346

Tipo CEEE-D: F ou G